




Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



Reg. No. 009/P-018

SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0124

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Hydranty nadzemné a podzemné (špecifikácia na druhej strane)

určené na trvalé pripojenie k vodovodným rozvodom určených okrem dodávky pitnej a úžitkovej vody aj na hasenie za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby stanovených v TDP

uvádzaný na trh výrobcom

Fabryka Armatur "JAFAR" S.A., ul. Kadiego 12, Jaslo, Poľsko

a vyrábaný vo výrobní

Fabryka Armatur "JAFAR" S.A., ul. Kadiego 12, Jaslo, Poľsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy

STN EN 1074-1:2002, STN EN 1074-6:2002, STN 13 3060-1:1989, STN 13 6602:1974,
STN 13 3020:1993, STN EN ISO 6708:1999, STN EN 1333:2000, STN EN 805:2001
Zákon č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane zdravia ľudí

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 21.9.2005 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 21.09.2005


Ing: Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

012853

Vlastnosti stavebného výrobku:

- Konštrukčné požiadavky
- Požiadavky na vyhotovenie
- Značenie
- Balenie

Špecifikácia jednotlivých variantov:

Výrobok:	Typ:	Men. svetlosť:	Men. tlak:	Použitie/rozsah teplôt
Hydrant podzemný	8851 a 8852	DN80	PN16	pitná voda do 70°C
Hydrant záhradný	8002	DN 40, 100	PN16	pitná voda do 70°C
Hydrant nadzemný	8003, 8004, 8005	DN 80	PN16	pitná voda do 70°C
Hydrant nadzemný	8855	DN 80 a 100	PN16	pitná voda do 70°C
Výtokový stojan	8001	DN 20	PN10	pitná voda do 50°C

